НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»
(Государственное предприятие «БГЦА»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Регистрационный номер: BY/112 2.4482 от 18.04.2014 г.

подтверждает, что

электротехническая лаборатория отдела учета и качества электроэнергии
Научно-исследовательского и проектно-изыскательского республиканского унитарного предприятия
"Белэнергосетьпроект"
1-й Твёрдый пер., д. 5, 220037, г. Минск

соответствует требованиям
Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитован(а) на соответствие
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 (ISO/IEC 17025:2005, IDT)
в области аккредитации, прилагаемой к настоящему аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия аттестата аккредитации: с 18 апреля 2019 г. до 18 апреля 2024 г.

г. Минск *05 апреля 2019 г.*

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь -
директор государственного
предприятия "БГЦА" Т.А. Николаева

МП

БГЦА – подписант:
EA BLA (испытания, калибровка, сертификация продукции, систем менеджмента, персонала);
ILAC MRA (испытания и калибровка);
IAF MLA (сертификация продукции, систем менеджмента, персонала).
Действие аттестата может быть приостановлено или отменено. Сведения о действительном (актуальном) статусе аттестата аккредитации и действительной (актуальной) области аккредитации содержатся в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (www.bsca.by).

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение № 1 к аттестату аккредитации
№ BY/112 2.4482
от «18» апреля 2014 года
на бланке № 0005062
на 2 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» апреля 2019 года

электротехнической лаборатории
отдела учета и качества электроэнергии
Научно-исследовательского и проектно-изыскательского
республиканского унитарного предприятия «Белэнергосетьпроект»

№ пункта	Наименование объекта испытаний	Код	Характеристика объекта испытаний	Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к	
				объектам испытаний	методам испытаний
1	2	3	4	5	6
1.1	Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередач с присоединенным грозотросом	27.90/ 22.000	Сопротивление заземляющих устройств	ГКП 336-2011 ГКП 181-2009 ГКП 339-2011 СТП 09110.20.189-12	МВИ.МН 5407-2015
2.1	Заземляющие устройства	27.90/ 22.000	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное электрическое сопротивление грунта	ГКП 336-2011 ГКП 181-2009 ГКП 339-2011 СТП 09110.47.203-07	МВИ.МН 5145-2015
3.1	Электрические станции и подстанции напряжением 35-750 кВ	27.90/ 29.113	Напряжение импульсных помех во вторичных цепях, обусловленное излучением электромагнитного поля при коммутациях и коротких замыканиях	СТП 09110.47.104-08	МВИ.МН 4707-2013

М.П.
подпись ведущего эксперта
по аккредитации

05.04.2019
дата ТКА (число, месяц, год)

1	2	3	4	5	6
3.2	Электрические станции и подстанции напряжением 35-750 кВ	27.90/ 29.113	Напряжение импульсных помех во вторичных цепях, обусловленное увеличением потенциала на заземляющем устройстве при коротком замыкании	СТП 09110.47.104-08	МВИ.МН 4706-2013
3.3		27.90/ 29.113	Напряжение промышленной частоты, воздействующее на изоляцию кабелей цепей вторичной коммутации, обусловленное короткими замыканиями	СТП 09110.47.104-08	МВИ.МН 4708-2013
4.1	Показатели качества электрической энергии в системах электроснабжения	35.11/ 24.000	Медленные изменения напряжения; Колебания напряжения и фликер; Несинусоидальность напряжения; Несимметрия напряжений в трехфазных системах; Отклонение частоты Δf; Провалы, прерывания напряжения и перенапряжения; Импульсные напряжения; Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения и тока; Коэффициент суммарных гармонических составляющих напряжения и тока.	ГОСТ 32144-2013	ГОСТ 30804.4.30 - 2013 ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.7-2013

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь-
директор государственного
предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева

М.П.
подпись ведущего эксперта
по аккредитации

05.04.2019
дата ТКА (число, месяц, год)